

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9501	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-01	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0862 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9502	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-04	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0863 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9503	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-06	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0864 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9504	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-01	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0865 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9505	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-04	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0866 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9506	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-06	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0867 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9507	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-01	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0868 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9508	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-04	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0869 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9509	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-06	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0870 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9510	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-02	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0871 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9511	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-03	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電纜電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0872 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9512	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-05	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0873 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9513	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-EV-07	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上, 4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	PE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0874 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9514	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-02	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0875 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9515	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-05	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0876 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 16 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 16 日起至 115 年 2 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9516	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-02	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0877 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9517	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-03	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0878 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9518	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-05	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0879 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 16 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 16 日起至 115 年 2 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9519	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-07	耐火試驗 溫度(℃)/時間(min)	950/90
標稱電壓(Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上, 4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0880 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9520	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-08	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0881 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9521	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-09	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

(三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

(六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0882 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 15 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 15 日起至 115 年 2 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9522	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-10	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0883 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9523	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-11	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0884 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9524	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-12	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電纜電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0885 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9525	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-13	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0886 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9526	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CL-14	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上, 4 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0887 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 2 月 20 日

四、認可有效期限：自 110 年 2 月 20 日起至 115 年 2 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9527	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-6.6KV-FR-CL-02	耐火試驗 溫度(℃)/時間(min)	840/30
標稱電壓(Vac)	600~6.6k	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。
- (三) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (四) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (五) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (六) 原本會 111 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A111-0888 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 18 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 18 日起至 117 年 1 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9624	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-08	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1121 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 17 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 17 日起至 117 年 1 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9625	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-09	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1122 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 17 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 17 日起至 117 年 1 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9626	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-11	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1123 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 18 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 18 日起至 117 年 1 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9627	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-12	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上，未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1124 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二)統一編號：03064800

(三)負責人：苑竣唐

(四)所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 18 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 18 日起至 117 年 1 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9628	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-13	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五)原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1125 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 18 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 18 日起至 117 年 1 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9629	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
型號	PEWC-600V-FR-CV-14	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上, 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上, 4 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 111 年 11 月 16 日核發之證書編號 CFS-A111-1126 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會