

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：93 年 9 月 28 日

四、認可有效期限：自 113 年 9 月 28 日起至 118 年 9 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設 備 名 稱	耐 熱 電 線 電 纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9325	型 號	PEWC-HR-002
廠 牌	太平洋(PACIFIC)	產 地	國產
耐 熱 溫 度	380℃	完 成 外 徑	15mm 以上，未滿 30mm
標 稱 電 壓 (V ac)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 113 年 8 月 30 日核發之證書編號 CFS-A113-0785 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：93 年 9 月 28 日

四、認可有效期限：自 113 年 9 月 28 日起至 118 年 9 月 27 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設 備 名 稱	耐 熱 電 線 電 纜		
型 式 認 可 編 號	HR-9326	型 號	PEWC-HR-004
廠 牌	太平洋(PACIFIC)	產 地	國產
耐 熱 溫 度	380℃	完 成 外 徑	15mm 以上，未滿 30mm
標 稱 電 壓 (V a c)	600	遮 蔽	有或無
構 造	電纜型	耐 熱 層	絕緣體兼耐熱層
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 113 年 8 月 30 日核發之證書編號 CFS-A113-0786 型式認可書註銷。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 12 月 24 日

四、認可有效期限：自 111 年 12 月 24 日起至 116 年 12 月 23 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9613	型號	PEWC-HR-005(380℃)
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380℃	完成外徑	未滿 15mm
標稱電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 113 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A113-0910 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：太平洋電線電纜股份有限公司

(二) 統一編號：03064800

(三) 負責人：苑竣唐

(四) 所在地：桃園市楊梅區快速路五段 858 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：97 年 1 月 17 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 17 日起至 117 年 1 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9614	型號	PEWC-HR-006
廠牌	太平洋(PACIFIC)	產地	國產
耐熱溫度	380℃	完成外徑	未滿 15mm
標稱電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐熱電線電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五) 原本會 113 年 9 月 5 日核發之證書編號 CFS-A113-0911 型式認可書註銷。